



Legenda :

- spínač č. 1 komplet TANGO ABB bílý / IP44
- spínač č. 5 komplet TANGO ABB bílý / IP44
- spínač č. 6 komplet TANGO ABB bílý / IP44
- spínač č. 6+1 komplet TANGO ABB bílý
- spínač č. 6+6 komplet TANGO ABB bílý
- spínač č. 7 komplet TANGO ABB bílý
- stropní vývod ukončený svorkovnicí a lustrárnou
- stěnný vývod ukončený svorkovnicí
- svítidlo s vestavěným infra čidlem IP44
- zásuvka pro přímotopy
- zásuvka jednoúčelná TANGO ABB bílá
- zásuvka jednoúčelná TANGO ABB bílá, zásuvky koupelny
- zásuvka 230V dvojčlá, s natočenou dužinou, TANGO ABB
- přístrojová svorkovnice 5-pól, připojení el. sporáku
- zásuvka jednoúčelná TANGO ABB bílá, připojení myčky nádobí
- zásuvka jednoúčelná TANGO ABB bílá, zásuvky kuchyně
- volný vývod, rezervy cca 2 metry, připojení elektrokoile
- volný vývod, rezervy cca 2 metry, připojení el.přítokového ohřevče vody
- zásuvka jednoúčelná TANGO ABB bílá, připojení automatické pračky
- zásuvka jednoúčelná TANGO ABB bílá, připojení el.čerpadel UT
- volný vývod,konec cca 2 metry, připojení digestoře, 230V
- volný vývod,rezerva cca 2 metry, připojení pohonu vrat
- zásuvka STAIR
- domovní zvonek
- zvonkové tlačítko
- odtahový ventilátor s doběhem, odvětrání koupelny a WC,
- MULTIMAC KN 2190 UP-230V/32W, ovládání samostatným spínačem
- v místnosti provést zvýš. ochr. pospojováním, vodič C14 mm2 zž+svorky AB
- Cykly připojení objektu
- rozvoděč objektu, ABB,řada EUROPA,zpouští,montáž,IP40,
- sloupací vedení – silnoproud
- sloupací vedení – slaboproud
- tlačítko totál stop

POZNÁMKA :  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE 50Hz 400V/230V,TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE PODLE ČSN 33 2000-4-41

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
		ING. KAREL FOUSEK	ALEŠ NĚMEC	ING. KAREL FOUSEK
INVESTOR: Obec Křečkov, č. p. 68, 29001 Křečkov				
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU p. st. 36/1, k.ú. Křečkov RD č.p. 26->				
OBSAH : <b>OBECNÍ SKLAD SE ZÁZEMÍM PRO OBECNÍ TECHNIKU A DÍLNU</b>				
OBSAH :		Č. VÝKR.	PARÉ Č.	
ELEKTROINSTALACE 1.NP		D.1.4.2-02		